

BKS VVS AS
Idrettsvegen 111
5353 STRAUME

Saksnr: 2023/1323
Ref: 173565
Deres ref: Ronny Løvik
Dato: 04.10.2023

Svar på søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett

Søknaden om sentral godkjenning for BKS VVS AS med organisasjonsnummer 917226296 er ferdig behandlet. Søknaden og eventuell tidligere innsendt dokumentasjon er gjennomgått og vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven (pbl.) og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 9, 10, 11, 13 og 20.

Vedtak

Følgende godkjenningsområder er innvilget:

- Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1
- Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
- Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1
- Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2

Varighet

Godkjenningen er gyldig i perioden 04.10.2023 til 04.10.2026

Godkjenningen gjelder fra vedtaksdato. For å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett skal det betales et gebyr, for tiden kr 3100,- per kalenderår. Faktura sendes ut årlig i løpet av første kvartal. For førstegangssøkere vil fakturaen bli tilsendt innen to måneder. Dersom gebyret ikke blir betalt etter to betalingspåminnelser vil foretakets sentrale godkjenning avsluttes uten nærmere varsel. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Kvalitetsikring og kvalitetsikringsrutiner

Kvalitetssikringsrutiner

Dere har orientert kort om at BKS VVS AS er ISO 9001 sertifisert under BKS INDUSTRI AS, og at dere tidligere dermed har benyttet samme "styrende dokumentasjon". Dere har nå vurdert at dere må utarbeide en del egne prosedyrer, og at dette arbeidet startet i 2023 og vil fortsette i 2024. Dere har også utnevnt en egen kvalitetssansvarlig i BKS VVS AS.

Dere har sendt inn prosedyrer, i tråd med hva vi ba om, som tilsynelatende ivaretar kravene til kvalitetssikringsrutiner. Vi minner om at det er viktig at kvalitetsikringsrutinene må være reelle og oppdaterte beskrivelser av hvordan foretaket arbeider og ivaretar ansvaret det påtar seg.

Fortsatt manglende sporbarhet i kvalitetssikringen deres

Under behandlingen av søknaden ba direktoratet i brev av 13.07.2023 om en del dokumentasjon på bakgrunn av at direktoratet i februar 2022 vedtok tilbaketrekking av foretakets sentrale godkjenning i forbindelse med tilsyn. Blant det vi ba om var "dokumentasjon på kvalitetssikring av utførelse utført i tiltak etter tilsynet i 2022, som viser at dere gjennomfører kvalitetssikring og at dette dokumenteres med tilstrekkelig sporbarhet til deres grunnlag for utførelsen."

Som svar på dette leverte dere tre vedlegg, "Engen 14 sjekkliste ventilasjon", "Storebotn 14 sjekkliste ventilasjon" og "Sjekkliste innvendig arbeider engen 14". Disse sjekklisene mangler fortsatt en klar sporbarhet til *produksjonsunderlaget*, altså hva som har vært grunnlaget for utførelsen. For utførende vil dette i stor grad dreie som om å tydelig angi på sjekklisten at arbeidet er gjort i samsvar med en tegning og eventuelt beskrivelse/annen retningslinje gitt fra den prosjekterende. Tegningsavn- eller nummer, og eventuelt revisjonsnummer- eller dato, må da altså gå klart frem av sjekklisten.

Eksempelvis har sjekklisten for montering av ventilasjonsanlegg, som dere har sendt inn, flere kontrollpunkter som beskriver at dere har gjort ting i henhold til tegninger og/eller beskrivelser. På samtlige av punktene har dere har krysset av for "i orden - ja". Eksempelvis "Spjeld, ventiler og filter montert i h.h.t. tegninger, beskrivelser". Det er ikke angitt hvilken tegning konkret tegning dere har fulgt, og som dere skal kvalitetssikre at arbeidet samsvarer med. Sjekklisene blir derfor mangelfulle som dokumentasjon på at dere har kvalitetsikret.

Helhetlig vurdering

I direktoratets vedtak om tilbaketrekking av 17.02.2022, var den manglende sporbarheten i sjekklisene dere sendte inn, kommentert kort. Direktoratet forutsetter at redegjørelsen over, relatert til den manglende sporbarheten i sjekklisene, gir dere grunnlag for å raskt utbedre denne mangelen. På bakgrunn av dette har vi funnet det hensiktsmessig å innvilge søknaden, til tross for at en tidligere påpekt mangel ikke er utbedret.

Vi understreker samtidig at sentral godkjenning skal trekkes tilbake ved gjentakende overtredelser av plan- og bygningslovgivningen, jf. SAK10 §13-6. Dersom vi eller eventuelt en kommune ved et tilsyn avdekker den samme mangelen i fremtiden, vil dette altså kunne resultere i tilbaketrekking av godkjenningen.

Opplysningsplikt

Foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer som har betydning for godkjenningen, jf. SAK10 § 1-3 tredje og fjerde ledd. Dere må opplyse oss om permanente endringer i foretakets kompetanse slik som fratrekninger, oppsigelser, vesentlige omorganiseringer og ved tvangsavvikling eller konkurs. Hvis dere har dokumentert frivillige tilleggsopplysninger i form av yrkes- og ansvarsforsikringsavtaler som var gyldige på søknadstidspunktet, må dere melde fra hvis dere ikke fornyer disse gjennom hele godkjenningsperioden. Endringene må meldes fra uten ugrunnet opphold.

Vis at foretaket har sentral godkjenning

Opplysninger om godkjenningen deres ligger tilgjengelig på det åpne registeret over foretak med sentral godkjenning <https://sgregister.dibk.no>. Der kan dere også laste ned godkjenningsbeviset. Både godkjenningsbeviset og godkjenningsmerket som kan brukes i markedsføringen av foretaket, kan dere laste ned fra *Ditt foretak* i brukerportalen for sentral godkjenning <https://sgbruker.dibk.no>.

Riktig kompetanse i tiltaket

Dere har fått innvilget sentral godkjenning og har dokumentert at dere har fast ansatt faglige ledelse med relevant utdanning og praksis. Den faglige ledelsen i foretaket deres skal ha både formell og reell innflytelse og sikre at dere gjennomfører byggetiltak i tråd med regelverket. Det er en forutsetning at nødvendig kompetanse faktisk benyttes i det konkrete tiltaket, jf. SAK10 § 11-1 første ledd med tilhørende veiledning.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. SAK10 § 13-10 og forvaltningsloven kapittel 6. Klagen sender dere inn via vår elektroniske brukerportal <https://sgbruker.dibk.no>. Direktoratet for byggkvalitet legger klagen frem for Klagenemnda for sentral godkjenning.

Ved avslag eller ønske om utvidelse av sentral godkjenning kan dere søke på nytt og dokumentere at vilkårene i kapittel 9, 10, 11 og 13 i SAK10 er oppfylt.

Vennlig hilsen

Erika Jatkauskaitė
avdelingsingeniør/saksbehandler

Arnfinn Martinsen
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift